

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-024-25

na výrobek:

Plastové vnější dveře, systém GEALAN LINEAR

výrobce:

V okno s.r.o.

767 01 Skaštice č.p. 149

Česká republika

IČO: 25527266

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C1/B2 – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 7A – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	$U_D = 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – IGU s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – IGU s $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – IGU s $U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – IGU s $U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – IGU s $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – IGU s $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 0,94 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – IGU s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,3 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 0,98 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 0,92 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 0,86 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
		$U_D = 0,80 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – s výplní s $U_p = 0,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé

* Hodnoty platí pro rámeček Chromatech Ultra F pro jednokřídlové dveře dovnitř otevíravé.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-007-25 vydaného dne 10.02.2025 Oznamujícím subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.

Datum vydání: 10. února 2025

Platnost do: 10. února 2028



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV